





STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN Jl. HM.Sarbini No.89 Kebumen Telp. (0287) 381572,Fax. 384 873 e-mail dinkes_kebumen@yahoo.com website : www.kesehatan.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316	Nomor SOP	300.2/654/2026
	Tanggal Pembuatan	19 Januari 2026
	Tanggal Revisi	19 Januari 2026
	Tanggal Efektif	19 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  dr. IWAN DANARDONO,Sp.Rad.,M.M.R Pembina Utama Muda NIP.19680321 199903 1 006
	Judul	SOP Peringatan Dini dan Penanganan Kejadian Bencana Kebakaran Gedung Dinas Kesehatan, PPKB Kabupaten Kebumen

SOP PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN KEJADIAN BENCANA KEBAKARAN GEDUNG DINAS KESEHATAN, PPKB KABUPATEN KEBUMEN

DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. 6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
KETERKAITAN
1. SOP yang terkait dengan SOP Peringatan Dini dan Penanganan Kejadian Bencana Kebakaran 2. Data Monitoring Uji Coba Early Warning System (EWS)
PERINGATAN
Jika tidak disusun, maka akan meningkatkan resiko dampak dari kebakaran

KUALIFIKASI PELAKSANA
Petugas harus mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan triger Early Warning System (EWS) bencana kebakaran sesuai pedoman yang sudah ditentukan.
PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Triger/Sirine Aktivator 2. EWS Kebakaran 3. Radio HT 4. ATK
PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Formulir Pendataan 2. Data SDM, Peralatan EWS yang tersedia

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pegawai/Tamu	Tim Gerak Cepat (TGC)	Dinas Kesehatan PPKB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pendekteksian awal 1) Alarm kebakaran berbunyi atau asap terdeteksi 2) Segera laporkan kebakaran ke petugas keamanan				Alarm, Smoke Detector	3 menit	Alarm Kedaruratn Berbunyi	
2	Evakuasi 1) Semua penghuni bangunan segera menuju titik evakuasi terdekat 2) Gunakan jalur evakuasi yg telah ditentukan 3) Bantu orang lain yg membutuhkan bantuan (misalnya orangtua, anak-anak atau orang dengan disabilitas)				Tim Gerak Cepat	5 menit	Pegawai dan Pengunjung berada di titik kumpul	
3	Pemadaman Awal 1) Jika kebakaran masih kecil dan Petugas terlatih menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), cobalah untuk memadamkan api 2) Jika api tidak dapat dikendalikan dalam 3 sampai 7 menit, segera tinggalkan area tersebut dan lanjutkan evakuasi serta laporkan kepada petugas keamanan dan kebakaran gedung				Tim Gerak Cepat	30 menit	Api sudah berhasil dipadamkan atau api belum berhasil dipadamkan	
								
4	Hubungi Tim Pemadam Kebakaran 1) Hubungi nomor darurat pemadam kebakaran untuk melaporkan kebakaran 2) Hubungi nomor darurat PLN untuk melaporkan kejadian kebakaran 3) Berikan informasi detail seperti Lokasi kebakaran, skala kebakaran, dan apakah ada orang yang terjebak				Tim Gerak Cepat	3 menit	Laporan Kebakaran	
5	Tindakan Tim Gerak Cepat (TGC) 1) Tim Gerak Cepat melakukan penilaian cepat terhadap situasi 2) Pastikan semua orang telah dievakuasi dan hitung jumlah orang di titik kumpul				Tim Gerak Cepat	5 menit	Laporan Kebakaran	
6	Titik Kumpul dan Penghitungan 1) Setelah evakuasi, seluruh personel berkumpul di titik kumpul yg telah ditentukan 2) Lakukan penghitungan untuk memastikan tidak ada yg tertinggal					5 menit		
								
7	Penanganan Lanjutan 1) Tim pemadam kebakaran mengambil alih penanganan kebakaran				Dinas Kesehatan PPKB Kab. Kebumen	120 menit	Api berhasil dipadamkan	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pegawai/Tamu	Tim Gerak Cepat (TGC)	Dinas Kesehtaan PPKB	Kelengkapan	Waktu	Output	
	2) Jangan Kembali ke dalam bangunan hingga ada instruksi dari otoritas yg berwenang							
8	Laporan dan Evaluasi 1) Setelah kebakaran teratasi, buat laporan insiden 2) Lakukan evaluasi untuk perbaikan SOP dan pelatihan di masa depan				Dinas Kesehatan PPKB Kab. Kebumen	5 menit	Laporan Kebakaran	